

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------|---|---|
| A | Model | C | Outdoor unit | | MXZ-2F42VF3 | | | | |
| | | | B | Indoor unit 1 | | MSZ-AP25VGK | | | |
| | | Indoor unit 2 | | MSZ-AP25VGK | | | | | |
| | | Indoor unit 3 | | - | | | | | |
| | | Indoor unit 4 | | - | | | | | |
| | | Indoor unit 5 | | - | | | | | |
| | | Indoor unit 6 | | - | | | | | |
| D | Sound Power level on cooling mode | F | Out-side | dB(A) | 59 | | | | |
| | | | E | Inside 1 | dB(A) | 57 | | | |
| | | Inside 2 | | dB(A) | 57 | | | | |
| | | Inside 3 | | dB(A) | - | | | | |
| | | Inside 4 | | dB(A) | - | | | | |
| | | Inside 5 | | dB(A) | - | | | | |
| | | Inside 6 | dB(A) | - | | | | | |
| G | Refrigerant | | | | R32 | | | | |
| H | Cooling | SEER | | | 6,5 | | | | |
| | | J | Energy efficiency class | | | A++ | | | |
| | | K | Annual electricity consumption *2 | kWh/a | 224 | | | | |
| | | L | Design load | kW | 4,2 | | | | |
| | | | | | Warmer | Average | Colder | | |
| M | Heating | SCOP | | | - | 3,9 | - | | |
| | | J | Energy efficiency class | | | - | A | - | |
| | | K | Annual electricity consumption *2 | kWh/a | - | 1151 | - | | |
| | | L | Design load | kW | - | 3,5 | - | | |
| | | N | De- clared capacity | P | at reference design temperature | kW | - | - | - |
| | | | | R | at bivalent temperature | kW | - | - | - |
| | | | | S | at operation limit temperature | kW | - | - | - |
| T | Back up heating capacity | kW | - | - | - | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|--|
| | Deutsch Français Nederlands Español | Italiano Ελληνικά Português Dansk | Svenska Česky Slovensky Magyar | Polški Slovensko Български Română | Eesti Gaeilge Latviski Lietuvių k. | Malti Suomi Türkçe Hrvatski | Русский Norsk |
| Ⓐ | Modell Modèle Model Modelo | Μοντέλο Modelo | Model Model Model | Model Model Model | Model Déanamh Model Model | Mudell Mall Model Modelis | Модель Modall |
| Ⓑ | Innengerät Appareil intérieur Binnenunit | Unità interna Εσωτερική μονάδα | Inomhusenhet Vnitřní jednotka | Jednostka wewnętrzna Notranja enota | Siseseade Aonad laistigh | Unità għal gewwa Sisäyksikkö | Внутренний прибор Innenlørsenhet |
| Ⓒ | Außengerät Modèle extérieur Buitenunit | Unità esterna Εξωτερική μονάδα | Beltéri egység Utomhusenhet | Unitate de interior Jednostka zewnętrzna | Patalpoje montuojamas [renginys] Väliseseade | Unutarnja jedinica Unità għal barra | Наружный прибор Utendørsenhet |
| Ⓓ | Unitad exterior Schalleistungspegel im Kühlmodus Niveaux de puissance corrects en mode de refroidissement Geluidsniveaus in koelstand | Unitad exterior Υδρόφωνος εντός χώρου στην κατάσταση ψύξης Níveis de potência sonora em modo de arrefecimento | Kültéri egység Úrovně hlukovosti v režimu chlazení | Kültéri egység Ravni zvočne moči v načinu hlajenja | Unitate de exterior Poziom mrocy dźwięku w trybie ochłodzenia | Lauke montuojamas [renginys] Varjaska jedinica | Unitad exterior Kültéri egység |
| Ⓔ | Niveles de potencia del sonido en el modo de refrigeración | Lydstyrkeniveauer i kølefunktion | Hangnyomásszintek hűtés üzemi módban | Nivel sonor în modul de răcire | Garso galios lygis vėsinimo režimu | Razine zvučnog tiaka pri hlađenju | Значения уровня звуковой мощности в режиме охлаждения Lydytkivnäiv i ävkiäljingsmodus |
| Ⓕ | Innen À l'intérieur Binnenkant | Interno Εσωτερικό | Insida Uvnitř | Wewnątrz Znotraj | Sees Laistigh | Gowwa Sisäpuoli | Внутри Innenvendig |
| Ⓖ | Außen À l'extérieur Buitenkant | Externo Εξωτερικό | Utsida Venku | Na zewnątrz Zunaj | Väljas Lasmuigh | Ulkopuoli Diş taraf | Снаружи Utvendig |
| Ⓗ | Kühlmittel Réfrigérant Koelmiddel Refrigerante | Refrigerante Ψυκτικό Refrigerante | Köldmedel Chladivo Chladivo | Czynnik chłodniczy Hladivo Хладилен агент | Külmutusagens Cuisineau Aukstumagents | Refrigerant Refrigerant Soğutucu | Хладагент Kjølemedium |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
| | Deutsch Français Nederlands Español | Italiano Ελληνικά Português Dansk | Svenska Česky Slovensky Magyar | Polški Slovensko Български Română | Eesti Gaeilge Latviski Lietuvių k. | Malti Suomi Türkçe Hrvatski | Русский Norsk | |
| Ⓘ | Kühlen Refruidissement Koelen Refrigeración | Raffreddamento Ψύξη Arrefecimento Køling | Kyla Chlazení Chlazenie | Chłodzenie Hlajenje Oхлаждане | Jahulus Fuaraj Dzesēšana Rācīre | Tkessiħ Vilennys Soğutma Hlađenje | Охлаждение Ävkjæling | |
| Ⓚ | Energieeffizienzklasse Classe d'efficacité énergétique Energie-efficiëntieklasse Clase de eficiencia energética | Classe di efficienza energetica Κλάση ενεργειακής απόδοσης Classe de eficiencia energética Energieeffektivitetsklasse | Energiklass Třída energetické účinnosti Trieda energetickej účinnosti | Klasa energetyczna Razred energetske učinkovitosti Klas na energijná efektivnost | Energiatõhususe klass Aicme éifeachtúlachta fuinnimh Energieeffektivitæts klasse | Klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija Energiehohtokuusluokka Enerji verimlilik sınıfı | Класс эффективности использования энергии Energieeffektivitetsklasse | |
| Ⓛ | Jahresstromverbrauch *2 Consumation d'électricité annuelle *2 Jaarlijks elektriciteitsverbruik *2 Consumo anual de electricidad *2 | Consumo annuale di energia elettrica *2 Ετήσια κατανάλωση ρεύματος *2 Consumo anual de electricidade *2 Årligt elforbrug *2 | Årlig strömförbrukning *2 Roční spotřeba elektrické energie *2 Ročná spotreba elektriny *2 | Zużycie prądu w skali roku *2 Letna poraba elektrike *2 Godišna konsumacija na elektroenergija *2 | Aastane voolutarbimus *2 Idüi leictröachais bhliantúil *2 Gada elektroenerģijas patēriņš *2 | Konsum annuall tal-elekttriku *2 Vuotuinen sähkönkulutus *2 Yllik elektrik tüketiimi *2 | Годовое потребление электроэнергии *2 Årlig strømforbruk *2 | |
| Ⓜ | Lastauslegung Charge de calcul Ontwerpbelasting Carga de diseño | Carico nominale Σχεδιασμός φόρτωσης Carga nominal Brugslast | Dimensionerande belastning Jmenovití zatížení Projektované zaťaženie Méretezési terhelés | Maksymalne obciążenie Nazivna obremenitev Projektovaný tovar Sarcină nominală | Orgrzewanie (Sezon umiarkowany/ciepły) Ogrevanje (Povprečni/toplejši letni čas) Oтопление (Средно / Топлы сезон) | Kütmine (keskmise/soojaperiood) Téamh (Séasúr Meánach / Níos teo) Sildisana (Vidēji silā/siltā gadalaikā) | Metinis elektros energijos suvartojimas *2 Projektteiritud koormus Lód deartha Aprēķina slodze Projektinė apkrova | Расчетная нагрузка Utformingsbelastning |
| Ⓝ | Heizn (Jahresdurchschnitt / wärmeres Wetter) Chauffage (moyenne saison / saison chaude) Verwarmen (gemiddeld / warmer seizoen) Calefacción (Promedio / temporada más cálida) | Riscaldamento (Stagione media / calda) Θέρμανση (Εποχή με μέσες / υψηλότερες θερμοκρασίες) Aquecimento (Média estação / estação mais quente) Varme (gennemsnitlig/varmere sæson) | Värme (Genomsnittlig/varmare årstid) Topení (průměrná/teplá sezóna) Vyukovanie (Priemerné/teplejšie obdobie) | Incălzire (Anotimp normal/mai cald) Deklarerada kapacitet Udāvanā kapacitā Deklarovaný výkon Névlleges teljesítmény | Ogrzewanie (Sezon umiarkowany/ciepły) Ogrevanje (Povprečni/toplejši letni čas) Oтопление (Средно / Топлы сезон) | Kütmine (keskmise/soojaperiood) Téamh (Séasúr Meánach / Níos teo) Sildisana (Vidēji silā/siltā gadalaikā) | Zagrijavanje (Prosjeĥ / toplija sezona) Deklareritud võimsus Toileadh fógartha Deklarētā jauda Deklaruotasis pajégumas | Нагрев (средний/теплый сезон) Oppvarming (gjennomsnittlig / varmere årstid) |
| Ⓞ | Nennkapazität Capacité déclarée Aangegeven capaciteit Capacidad declarada | Capacità dichiarata Δηλωμένη χωρητικότητα Capacidade declarada Erklæret kapacitet | Deklarerad kapacitet Udāvanā kapacitā Deklarovaný výkon Névlleges teljesítmény | Declarerada kapacitet Priljavljena zmogljivost Объявлена мощность Capacitate declarată | Incălzire (Anotimp normal/mai cald) Deklarerada kapacitet Udāvanā kapacitā Deklarovaný výkon Névlleges teljesítmény | Sildisana (Vidēji silā/siltā gadalaikā) Deklareritud võimsus Toileadh fógartha Deklarētā jauda Deklaruotasis pajégumas | Гарантированная мощность Erklæret kapasitet | |
| Ⓟ | bei angegebener Referenztemperatur à la température de calcul de référence bij referentieontwerptemperatuur a temperatura de diseño de referencia bei bivalenter Temperatur à température bivalente bij bivalente temperatuur a temperatura bivalente | alla temperatura di riferimento σε θερμοκρασία σχεδιασμού αναφοράς à temperatura nominal de referencia ved brugsafhængig referencetemperatur alla temperatura bivalente σε θερμοκρασία διαθετούς λειτουργίας à temperatura bivalente ved bivalent temperatur | při referenční výpočtové teplotě pri referenčnej výpočtovej teplote tervezési referencia-hőmérsékleten vid bivalent temperatur při bivalentní teplotě pri bivalentnej teplote bivalens hőmérsékleten | ob referenčni nazivni temperaturi pri izračunljivi projektni temperaturi la temperatura de referință nominală w temperaturze bivalentnej pri bivalentni temperaturi pri bivalentna temperatura la temperatura de bivalentă | ag teocht deartha tagartha apréķina references temperatūrā esant nomainei projektinei temperatūrai bivalentse temperatūrai juures ag teocht dhéifniúsach bivalentā temperatūrā esant perējimo (dvejojo šildymo režimā) temperatūrai | perusmittöiläislämpötilassa referans tasarn sicakligında pri referenčnoj temperaturi f'temperatura bivalenti kaksiarvoisessa lämpötilassa ved bivalent temperatur bivalentā temperatūrā pri bivalentnoj temperaturi | при эталонной расчетной температуре ved referansetemperatur for utforming referans tasarn sicakligında pri referenčnoj temperaturi f'temperatura bivalenti kaksiarvoisessa lämpötilassa ved bivalent temperatur bivalentā temperatūrā pri bivalentnoj temperaturi | |
| Ⓠ | bei Temperatur an der Betriebsgrenze à température de fonctionnement limite bij grens werkingstemperatuur a temperatura limite de funcionamiento | alla temperatura limite di funzionamento σε θερμοκρασία ορίου λειτουργίας à temperatura de limite de funcionamiento ved driftsgrensetemperatur | vid driftstemperaturens gränsvärde při teplotě na hranici provozního limitu pri hraničnej prevádzkovej teplote maximális üzemi hőmérsékleten | w granicznej temperaturze roboczej pri mejni delovni temperaturi pri granična radna temperatura la temperatura limită de funcționare | tõotamise piirtemperatuuril juures ag teocht teorann oibríúcháin eksploatācijas robežtemperatūrā esant ribinei veikimo temperatūrai | f'temperatura tal-limitu tal-thaddim toimintarajalämpötilassa çalışma limiti sicakligında pri graničnoj radnoj temperaturi | при предельной рабочей температуре ved temperatur for driftsgrense çalışma limiti sicakligında pri graničnoj radnoj temperaturi | |
| Ⓡ | Backup-Heizleistung Capacité de chauffage d'appoint Reserveverwarmingscapaciteit Capacidad de calefacción auxiliar | Capacità di riscaldamento addizionale Δυνατότητα εφεδρικής θέρμανσης Capacidade de aquecimento de reserva Reservevarmekapacitet | Kapacitet för reservvärme Kapacita záložního vytápění Výkon záložného vykurovacieho telesa Kisegítő fűtési teljesítmény | Zapascowa pojemność grzewcza Rezerwna zmogljivost ogrevanja Мощност на спомогателно електрическо подгряване Capacitate de încălzire de siguranță | Tagavara küttevõimsus Toileadh téimh chùltaca Rezerves silditija jauda Pagalbinio šildymo pajégumas | Kapacità tal-'l-ishn ta' sostenn Varalämmitysteho Yedek isitma kapasitesi Kapacitet rezervnog grijanja | Резервная тепловая мощность Sikkerhetskapasitet for oppvarming | |

- *1 Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP. If leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 1973. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 1973 times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
- *2 Energy consumption based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- *1 Auslaufendes Kühlmittel trägt zum Klimawandel bei. Kühlmittel mit niedrigerem Global-Warming-Potenzial (GWP) trägt weniger zur globalen Erwärmung bei als ein Kühlmittel mit höherem GWP bei Austritt in die Atmosphäre. Dieses Gerät enthält eine Kältemittelflüssigkeit mit einem GWP von 1973. Das bedeutet, dass bei Austritt von 1 kg dieser Kältemittelflüssigkeit in die Atmosphäre der Einfluss auf die globale Erwärmung in einem Zeitraum von 100 Jahren um das 1973-fache höher liegt als der von einem Kilogramm CO₂. Versuchen Sie niemals, selbst mit der Kältemittelflüssigkeit umzugehen oder das Produkt eigenmächtig auseinanderzunehmen; wenden Sie sich immer an entsprechendes Fachpersonal.
- *2 Energieverbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.
- *1 Les fuites de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant à potentiel de réchauffement du globe (PRG) plus bas contribuerait moins au réchauffement de la planète qu'un réfrigérant à PRG plus élevé en cas de fuite dans l'atmosphère. Cet appareil contient un liquide réfrigérant dont le PRG est de 1973. Ceci signifie que si 1 kg de ce liquide de réfrigérant s'échappait dans l'atmosphère, l'impact sur le réchauffement du globe serait 1973 fois plus important que celui d'1 kg de CO₂ sur une période de 100 ans. N'essayez jamais d'intervenir vous-même sur le circuit de réfrigérant ou de démonter le produit vous-même. Faites toujours appel à un professionnel.
- *2 Consommation d'énergie basée sur les résultats de test standard. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.
- *1 Lekkend koelmiddel draagt bij tot klimaatverandering. Koelmiddel met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) draagt minder bij tot opwarming van de aarde dan koelmiddel met een hoger aardopwarmingsvermogen (GWP) als het koelmiddel in de atmosfeer terecht komt. Dit apparaat bevat koelmiddel met een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 1973. Dit betekent dat als 1 kg koelmiddel in de atmosfeer terecht zou komen, de impact van de aardopwarming gedurende een periode van 100 jaar 1973 keer hoger zou zijn dan die van 1 kg koolstofdioxide. Manipuleer het koelmiddelcircuit nooit zelf en demonter het product nooit zelf. Schakel altijd de hulp in van een deskundige.
- *2 Energieverbruik op basis van standaardtestresultaten. Het werkelijke energieverbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat.
- *1 Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. En caso de producirse una fuga, un refrigerante con un potencial de calentamiento global (PCG) inferior tendrá menores efectos sobre el calentamiento global que otro con un PCG superior. Este aparato contiene un fluido refrigerante con un PCG de 1973. Esto significa que si se produce una fuga de 1 kg de este fluido refrigerante a la atmósfera, el impacto sobre el calentamiento global sería 1973 veces superior al de 1 kg de CO₂ durante un período de 100 años. No intente en ningún caso manipular usted mismo el circuito de refrigerante o desmontar el producto; solicite siempre la ayuda de un profesional.
- *2 Consumo de energía según los resultados de pruebas estándar. El consumo de energía real dependerá de la ubicación y la forma en que se utilice el aparato.
- *1 La perdita di refrigerante contribuisce ai cambiamenti climatici. In caso di dispersione nell'atmosfera, un refrigerante con un minor potenziale di riscaldamento globale (GWP) incide meno sul riscaldamento globale rispetto ad un refrigerante con GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un liquido refrigerante dal GWP pari a 1973. Ciò significa che se 1 kg di questo liquido refrigerante dovesse disperdersi nell'atmosfera, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 1973 volte più elevato rispetto a quello di 1 kg di CO₂, su un periodo di 100 anni. Non intervenire in alcun modo sul circuito refrigerante, né smontare da sé il prodotto; rivolgersi sempre ad un tecnico esperto.
- *2 Consumo di energia in base ai risultati della prova campione. Il consumo reale di energia è funzione della maniera in cui l'apparecchio viene utilizzato e della posizione in cui è collocato.
- *1 Η διαρροή ψυκτικού συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Ένα ψυκτικό με χαμηλότερο δυναμικό πλανητικής αέρισης ή της θερμοκρασίας (GWP) συμβάλλει σε μικρότερο βαθμό στην παγκόσμια θέρμανση σε σχέση με ένα ψυκτικό που έχει υψηλότερο GWP, σε περίπτωση που διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα. Ο συγκεκριμένη συσκευή περιέχει ψυκτικό υγρό με GWP που ισούται με 1973. Αυτό σημαίνει ότι αν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα ένα 1 kg από αυτό το ψυκτικό υγρό, η επίπτωση στην παγκόσμια θέρμανση θα είναι 1973 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τη διαρροή 1 kg CO₂ σε ένα περίοδο 100 ετών. Μην προσπαθήσετε ποτέ να παρεμβαίσετε στο κύκλωμα ψυκτικού ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Σε περίπτωση ανάγκης να απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία.
- *2 Ενέργεια που καταναλώνει βάσει αποτελεσμάτων τυπικής δοκιμής. Η πραγματική ενέργεια που καταναλώνει εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τη θέση της.
- *1 A fuga de refrigerante contribui para alterações na climatização. Em caso de fugas para a atmosfera, o refrigerante com um potencial de aquecimento global (GWP) inferior contribui em menor medida para o aquecimento global do que um refrigerante com um GWP superior. Este aparelho contém fluido refrigerante com um GWP equivalente a 1973. Tal significa que, em caso de fuga de 1 kg deste fluido refrigerante, o impacto no aquecimento global equivaleria a 1973 mais do que 1 kg de CO₂, ao longo de um período de 100 anos. Nunca tente interferir em nem desmontar o circuito de refrigerante sozinho; solicite sempre ajuda a um profissional.
- *2 Consumo de energia com base em resultados de testes padrão. O consumo de energia real dependerá do modo como o aparelho será utilizado e do local onde se encontra.
- *1 Kältemiddell leakage bidrager til klimaförändringar. Kältemiddel med et lavt GWP (globalt oppvarmingspotensiale) bidrager i mindre grad til global oppvarming enn et kältemiddel med et høyere GWP, hvis det utledes i atmosfæren. Dette apparat inneholder en kjølevæske med et GWP svarende til 1973. Det betyr, at hvis 1 kg av kjølevæsken utledes i atmosfæren, er indvirkningen på global oppvarming 1973 ganger høyere enn 1 kg koldioxid i løbet av en periode på 100 år. Forsøg ikke at endre kältemiddellkremløset eller adskille produktet. Rådfer deg alltid med en sakkyndig.
- *2 Energiforbruket er basert på standardtestresultater. Det faktiske energiforbruket avhenger af, hvordan apparatet anvendes, og hvor det er plassert.
- *1 Läckage av köldmedel bidrar till klimatförändringar. Köldmedel med lägre potential för global uppvärmning (GWP) bidrar mindre till global uppvärmning (GWP) än andra köldmedel om de läcker ut i atmosfären. Den här enheten har ett flytande köldmedel med potential för global uppvärmning till 1973. Det betyder att 1 kg köldmedel som läcker ut i atmosfären påverkar den globala uppvärmningen 1973 gånger mer än 1 kg koldioxid, under en period av 100 år. Försök inte att fixa köldmedelkretsen eller montera isår produkten själv utan be alltid en yrkesperson om hjälp.
- *2 Strömförbrukning baserad på standardiserade testresultat. Den faktiska strömförbrukningen beror på hur enheten används och var den placeras.
- *1 Úniky chladiva prispievajú ke zmeňám klimatú. V prípade úniku do atmosféry bude chladivo s nižším hodnotou včtu na globálnu otepľovanú (GWP – global warming potential) prispievať ke globálnemu otepľovaniu menej než chladivo s vyššú hodnotu. Toto zariadenú obsahuje chladící kapalinú s hodnotou GWP 1973. To znamená, že 1 kg tejto chladící kapalinú bude mať pri úniku do atmosféry 1973krát väčšú včtu na globálnu otepľovanú než 1 kg CO₂ po dobu dešú než 100 let. Nikdy sami nezasaťte do chladícího okruhu ani produkt sami nerozoberajú. Vždy se obráúte na profesionálny.
- *2 Spotřeba energie vychází z výsledkú normovaných testú. Skupiná spotřeba energie bude záviset na způsobu použití zariadení a kde je umístěn.
- *1 Úniky chladiva prispievajú k zmene klmy. Chladivo s nižšú potenciálom prispievajú na globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ke globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyššú GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinú s GWP rovnajúcú sa 1973. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladící kvapaliny, jej vplyv na globálnu otepľovanie by bol 1973 krát vyššú ako vplyv 1 kg CO₂, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladícíeho okruhu alebo demontovať výrook a vždy sa obráúte na odborníka.
- *2 Spotřeba energie na základě výsledkú šúandardného preskúšania. Skutočná spotřeba energie bude záviset od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
- *1 A hűközvény szivárgása hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. A kisebb globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező hűközvény a környezetre keűve kevésbé járul hozzá az éghajlatváltozáshoz, mint a nagyobb GWP-értékű rendelkező anyag. A készülékben található hűközvényadék GWP-értéke az 1973-mal egyenlő. Ez azt jelenti, hogy ha 1 kg hűközvényadék kerül a levegőbe, annak a globális felmelegedésre 100 évre vetítve gyakorolt hatása 1973-szor nagyobb, mint 1 kg CO₂-nek. Soha ne próbáljon beavatkozni a készülék hűközvénykörének működésébe, és ne is szerelje szét a terméket, inkább kérje szakember segítségét.
- *2 Standard teszteredmények alapján energiaszükségleti értékek. A tényleges energiaszükséglet függ a készülék használatának és elhelyezésének módjától.
- *1 Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatycznych. Wyciek do atmosfery czynnika chłodniczego o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (global warming potential, GWP) w mniejszym stopniu przyczyni się do globalnego ocieplenia niż wyciek czynnika chłodniczego o wyższym potencjale GWP. To urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o potencjale GWP wyznaczonym 1973. Oznacza to, że skutki wycieku 1 kg tego czynnika chłodniczego do atmosfery są 1973 razy większe w perspektywie 100 lat niż skutki wycieku 1 kg CO₂. Nie wolno samodzielnie modyfikować ani demontować produktu. Takie czynności powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną osobę.
- *2 Zużycie energii na podstawie wyników standardowych testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu eksploatacji urządzenia i jego umiejscowienia.
- *1 Puščanje hladnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladno tekočino z GWP, enakim 1973. To pomeni, da če v obdobju 100 let vpliva na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladne tekočine 1973-krat večji od 1 kg CO₂. Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladnega obkoka ali razstaviti napravo in za to vodno prosite strokovnjaka.
- *2 Poraba energije na osnovi rezultatov standardnega preizkusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.
- *1 Изтичането на хладилнен агент допринася за изменението на климата. Хладилнен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилнен агент с по-висок ПГЗ при евенуално изтичане в атмосферата. Настоящият уред съдържа хладилнен агент с ПГЗ с номерация 1973. Това означава, че ако 1 kg от хладилния агент бъде изпуснат в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 1973 пъти повече, отколкото 1 kg CO₂ за период от 100 години. Никога не се опитвайте да се намесвате в работата на връта на хладилния агент или да разглобявате уреда, а винаги се обърщайте към специалист.
- *2 Консумация на енергия, въз основа на резултати от стандартно изпитане. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.
- *1 Scurgerile de refrigerent contribuie la schimbarea climel. Este posibil ca un refrigerent cu potencial mai redus de încălzire globală (global warming potential – GWP) să contribuie mai puțin la încălzirea globală decât unul cu un indice GWP mai ridicat. În cazul aparitelor scurgerilor în atmosferă. Acest aparat conține un lichid refrigerent cu un indice GWP egal cu 1973. Acest indice înseamnă că dacă 1 kg din acest lichid refrigerent ar scurge în atmosferă, efectul asupra încălzirii globale ar fi de 1973 de ori mai ridicat decât pentru 1 kg de CO₂, pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați niciodată să faceți personal intervenții la circuitul de refrigerent sau să dezamblați personal produsul; solicitați întotdeauna servicii unui profesionist.
- *2 Consum de energie calculat în funcție de rezultatele la testele standard. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului, precum și de amplasarea acestuia.
- *1 Klimatasageninge leke soodustab klimatestabi. Atmosfääri sattuades soodustab madalama globaalset soojenemispotentsiaaliga (GWP, global warming potential) klimatasageningemist vähem kui kõrgeima GWP-ga klimatasageninge. Selles seadmes sisalduva külmutsageninge GWP on 1973. See tähendab, et kui 1 kg seda külmutsageninge tekib atmosfääri, oleks mõju globaalsele kliimasoojenemisele 100-aastase perioodi jooksul 1973 korda suurem kui 1 kg CO₂-l. Arge püüda külmutsageninge vooluohale tõõse sekkuda ega toodet ise lahti võtta, vaid pöörduge alati pädevate isikute poole.
- *2 Energiatarbimus põhineb standardkatete tulemustel. Tegelik energiatarbimus sõltub seadme kasutamisiisist ja selle asukohest.
- *1 Cuireann sceitheadh cuisneáin le hathnú aeráide. Ní chuirfeadh cuisneáin le cumas téimh dhomhanda (CTD) níos ísle an méid aeráide na téamh domhanda ag a chuirfeadh cuisneáin le CTD níos airde, dá sceithfín san atmaisféar. Tá sreabhán cuisneáin le CTD cothrom le 1973 ag an bhfearas seo. Chiallónn sin dá sceithfín 1 kg den sreabhán cuisneáin seo san atmaisféar, go mbeadh tionchar 1973 uair níos airde aige ar théamh domhanda ná mar a bheadh ag 1 kg de CO₂, thrá thréimhse 100 bliain. Ná cuir isteach ar an giorcad cuisneáin ná scoir an t-earra tú féin agus cuir ceist ar dhúna gairmlí a górnáir.
- *2 Idió leictreachais bunaithe ar thorthaí tástála caighdeánail. Beidh idió leictreachais iarbhír ag brath ar an gcaoi a n-úsáidfeadh an t-earra agus ar an áit a bhfuil sé suite.
- *1 Aukstamağtuntu populde veicina klimate pármájpas. Rodoties populdeie, aukstamağtuntu ar zemájku aukstamağtunta globális sasiilanas potenciájlu (GSP) nodara maidnu kaitájumu vide nekú aukstamağtuntu ar augstájku GSP. Šajú ierúe rí dzesešanas škidrums, kurá GWP rí 1973. Ja vidé nokúšú 1 kg šú dzesešanas škidruma, ietmek uz gurbjó sasiilanu 100 gdu laikú bútu 1973 rezes lielák nekú 1 kg CO₂ ietmek. Nekádáj námepájint nešájnt polal v atmosfere, nekádáj nebandykite patsys íšeti prie šaidalo grandines ar iřmonotú gaminio – visada kreipíties | specialistar.
- *2 Elektroenerģijas patéršú šlabílesti standartu testu rezultátus. Faktiskais elektroenerģijas patéršús atkarģe no ieršes izmānotšanas veida un atrāšānas vietas.
- *1 Šaldalo nutékies turí įtakos klimatui kaštai. Į aplinką ištékęs šaldalas, kurio visuotinio atšilimo potencialas (GWP) yra mažesnis, turės mažesnę įtakos visuotiniam atšilimui, nei šaldalas, kurio GWP didesnis. Šiems prietaisai naudojamasi šaltiniai šaldalas, kurio GWP yra 1973. Tai reiškia, kad į aplinką nutekęs 1 kg šio skysčio šaldalo, ietmek uz gurbjó sasiilanu 100 gdu laikú bútu 1973 rezes lielák nekú 1 kg CO₂ ietmek. Nekádáj nebandykite patsys íšeti prie šaidalo grandines ar iřmonotú gaminio – visada kreipíties | specialistar.
- *2 Energijos suvartojimas apskaičiuotas remiantis standartinio testo rezultatais. Tikrasis energijos suvartojimas priekšaus nuo prietaiso naudojimo ir jo buvimo vietos.
- *1 Trinoxia tar-refrigerant biktöntribwóxi ghat-tishín fil-klima. Refrigerant b'potenzjal tar-tishín globali (GWP – global warming potential) aktar baxx jiktöntribwóxi inqas ghat-tishín globali milli refrigeranti b'GWP ogħla, jekk dan jintroxja fl-ambjent. Dan l-apparat fih fluwidu refrigerant b'GWP ugħali għali 1973. Dan jifisser li jekk 1 kg ta' dan il-fluwidu refrigerant jintroxja fl-arja, l-impatt fuq il-tishín globali jkun 1973 darba ogħali mirn 1 kg ta' CO₂, fuq perjodu ta' 100 sena. Qajt ma għandek tipprova tinterferixxi mat-cirkwit tar-refrigerant inti ssew jew tipprova zzamma l-prodott inti stress u dejjem għandek tinfexx il-prodott.
- *2 Konsum tal-enerġija jista' jkollu b'potenzjal ta' test standard. Il-konsum tal-enerġija atwali jiddependi fuq kif jintuza l-apparat u fuq fejn dan ikun jinsab.
- *1 Kylmäaineen vuolaminen edistää ilmastomuutosta. Vuotessaan ilmakehään kylmäaine, jonka globaali lämmitysnoptentiaali (GWP) on pieni, edistää ilmastomuutosta vähemmän kuin kylmäaine, jonka globaali lämmitysnoptentiaali on suuri. Tämän laitteen kylmäainesteen GWP-arvo on 1973, mikä tarkoittaa, että jos 1 kg tätä kylmäainestettä vuotaa ilmakehään, se edistää ilmastomuutosta 100 vuoden aikana 1973 kertaa niin paljon kuin 1 kg hiilidioksidia. Jälkytyspöytä saa käsittellä ja sen saa purkaa vain alan ammattilainen.
- *2 Energiankulutus perustuu vakio-oloissa mitattuihin tulutuloseen. Todellinen energiankulutus riippu laitteen käytötavasta ja sijainnista.
- *1 Soğutucu kaçakı iklim değışimine katkıda bulunur. Düşük global ısırma potansiyeli (GWP) soğutucu akışkan daha yüksek GWP değeri ile akışkana göre atmosfere kaçarsa durumunda daha az global ısırmayla etki edebilir. Bu cihaz, GWP' si 1973'e eşit olan bir soğutucu akışkan içerir. Bu durum, bu akışkanın 1 kg kadının atmosfere kaçması durumunda 100 yıllık sürede 1 kg CO₂'ye göre 1973 kez global ısırma daha fazla etki olmeini anlamlma gelir. Soğutucu akışkanı devresine asla kondizim midahale etmeyin ya da ürünü parçalamaya ayrımayla çalıřmayın ve daima bir uzman yardımı isteyin.
- *2 Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimi. Gerçek kullanım seviine ve bulundđu yere göre değıřkılı güsterilebilir.
- *1 Itjećenje rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promjenama. Rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zatopljanja (GWP) manje će doprinijeti globalnom zatopljenju od rashladnog sredstva s višim GWP ako se isпусти u atmosferu. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekoučinu čiji GWP iznosi 1973. To znači da kada bi 1 kg ovog rashladnog sredstva bio ispušten u atmosferu, uljeica na globalno zatopljenje bio bi 1973 puta veći nego da je u 100 godina ispušten 1 kg CO₂. Krug rashladnog sredstva nikad ne pokušavajte otvarati sami kao ni rastavljati proizvod te uvijek zatražite pomoć stručnjaka.
- *2 Potrořnja električne energije na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrořnja električne energije ovisit će o tome kako se uređaj koristi i gdje se on nalazi.
- *1 Утечка хладягенту приводит к изменению климата. В случае утечки в атмосферу хладягент с низким потенциалом глобального потепления (GWP) будет в меньшей степени способствовать глобальному потеплению, чем хладягент с более высоким GWP. В данном устройстве содержится охлаждающая жидкост с показателем GWP, составляющим 1973. Это означает, что, если бы 1 кг этой охлаждающей жидкост попал в атмосферу, его воздействие на увеличение глобального потепления было бы в 1973 раз больше, чем при утечке 1 кг CO₂ за 100 лет. Никогда не пытайтесь самостоятельно заниматься с контуром хладягента или самостоятельно разбираться продукт – всегда обращайтесь к профессионалу.
- *2 Потребление энергии на основе результатов стандартного испытания. Текущее потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор и где он установлен.
- *1 Lekkasje fra kjølemidiet bidrar til klimaendringar. Kjølemidiet med lavere globalt oppvarmingspotensiale (GWP) vil bidra til global oppvarming i mindre grad enn et kjølemidiet med høyere GWP ved lekkasje ut i atmosfæren. Dette apparatet inneholder en kjølemidiumsveske med en GWP på 1973. Dette betyr at ved lekkasje av 1 kg kjølemidiumsveske til atmosfæren vil innvirkningen på global oppvarming være 1973 ganger høyere enn 1 kg CO₂ over en periode på hundre år. Ikke prøv å lukke med kälmedielkretsen eller å demontere produktet. Rådfer deg alltid med en ekspert.
- *2 Energiforbruket basert på standardtestresultater. Reelt energiforbruket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det plasseres.