

A	Model	C	Outdoor unit		MXZ-3F68VF3				
			B	Indoor unit 1		MSZ-LN18VG2			
		Indoor unit 2		MSZ-LN25VG2					
		Indoor unit 3		MSZ-LN25VG2					
		Indoor unit 4		-					
		Indoor unit 5		-					
		Indoor unit 6		-					
D	Sound Power level on cooling mode	F	Out-side	dB(A)	63				
			E	Inside 1	dB(A)	58			
		Inside 2		dB(A)	58				
		Inside 3		dB(A)	58				
		Inside 4		dB(A)	-				
		Inside 5		dB(A)	-				
		Inside 6	dB(A)	-					
G	Refrigerant				R32				
H	Cooling	SEER			7,9				
		J	Energy efficiency class			A++			
		K	Annual electricity consumption *2	kWh/a	301				
		L	Design load	kW	6,8				
					Warmer	Average	Colder		
M	Heating	SCOP			-	4,1	-		
		J	Energy efficiency class			-	A+	-	
		K	Annual electricity consumption *2	kWh/a	-	2321	-		
		L	Design load	kW	-	6,8	-		
		N	De- clared capacity	P	at reference design temperature	kW	-	5,7	-
				R	at bivalent temperature	kW	-	6,4	-
				S	at operation limit temperature	kW	-	4,60	-
T	Back up heating capacity	kW	-	1,1	-				

	Deutsch Français Nederlands Español	Italiano Ελληνικά Português Dansk	Svenska Česky Slovensky Magyar	Polški Slovensko Български Română	Eesti Gaeilge Latviski Lietuvių k.	Malti Suomi Türkçe Hrvatski	Русский Norsk
Ⓐ	Modell Modèle Model Modelo	Μοντέλο Modelo	Model Model Model	Model Model Model	Model Déanamh Model Model	Mudell Mall Model Modelis	Модель Modall
Ⓑ	Innengerät Appareil intérieur Binnenunit	Unità interna Εσωτερική μονάδα Unidade interior	Inomhusenhet Vnitřní jednotka Vnútroňá jednotka	Jednostka wewnętrzna Notranja enota Внутреннее тело	Siseseade Aonad laistigh Iekšējais ķerme	Unità għal gewwa Sisjaskikkō Iċ ünite	Внутренний прибор Innenlørsenhet
Ⓒ	Außengerät Modèle extérieur Buitenunit	Unità esterna Εξωτερική μονάδα Unidade exterior	Beltéri egység Utomhusenhet Vnější jednotka	Unitate de interior Jednostka zewnętrzna Zunanja enota	Patalpoje montuojamas [renginys] Vaišseseade Aonad lasmuigh	Unutarnja jedinica Unità għal barra Ulkoykskikkō	Наружный прибор Utendørsenhet
Ⓓ	Unitad exterior Schalleistungspegel im Kühlmodus Niveaux de puissance corrects en mode de refroidissement Geluidsniveaus in koelstand	Unidad exterior Livelli di potenza sonora in modalità di raffreddamento Επιτρεπτά ισχύος ήχου στην κατάσταση ψύξης Níveis de potência sonora em modo de arrefecimento	Kültéri egység Bullerliv i nedkylningsläget Úrovň hlúčnosti v režimu chlazení	Unitate de exterior Poziom mrocy dźwięku w trybie ochłodzenia Ravni zvočne moči v načinu hlajenja	Unitate de exterior Müratasedmed jahutusrežiimis Leibhèih chumhachta fuaimne ar mhodh fuarailthe	Unitate de exterior Vanjska jedinica Äänenvoimakkuustasot viilennystilassa	Внешний прибор Значения уровня звуковой мощности в режиме охлаждения Lydytkvääriä i avkyljingsmodus
Ⓔ	Niveles de potencia del sonido en el modo de refrigeración	Lydstyrkeniveauer i kølefunktion	Hangnyomásszintek hűtés üzem-módban	Nivel sonor în modul de răcire	Garso galios lygis vėsinimo režimu	Razine zvučnog tiaka pri hlađenju	
Ⓕ	Innen À l'intérieur Binnenkant	Interno Εσωτερικό Interior	Insida Uvnitř Vo vnútri	Wewnątrz Znotraj Во внутре	Sees Laistigh Iekšējais	Gowwa Sisäpuoli Iç taraf	Внутри Innenvendig
Ⓖ	Außen À l'extérieur Buitenkant	Esterno Εξωτερικό Exterior	Utsida Venku Vonku	Na zewnątrz Zunaj На открыто	Väljas Lasmuigh Ärtelpä	Barra Ulkoapuoli Diş taraf	Снаружи Utvendig
Ⓗ	Kühlmittel Réfrigérant Koelmiddel Refrigerante	Refrigerante Ψυκτικό Refrigerante Kølemiddel	Köldmedel Chladivo Chladivo Hűtőközeg	Czynnik chłodniczy Hladivo Хладилен агент Refrigerent	Külmutusagens Cuisineau Aukstumagents Šaldais	Refrigerant Refrigerant Soğutucu Refrigerant	Хладагент Kjølemedium

	Deutsch Français Nederlands Español	Italiano Ελληνικά Português Dansk	Svenska Česky Slovensky Magyar	Polški Slovensko Български Română	Eesti Gaeilge Latviski Lietuvių k.	Malti Suomi Türkçe Hrvatski	Русский Norsk	
Ⓘ	Kühlen Refridissement Koelen Refrigeración	Raffreddamento Ψύξη Arrefecimento Køling	Kyla Chlazení Chladienie Hűtés	Chłodzenie Hlajenje Охлаждение Răcire	Jahutus Fuaraj Dzesēšana Vēsināmas	Tkessiħ Viilennys Soğutma Hlađenje	Охлаждение Avkjøling	
Ⓚ	Energieeffizienzklasse Classe d'efficacité énergétique Energie-efficiëntieklasse Clase de eficiencia energética	Classe di efficienza energetica Κλάση ενεργειακής απόδοσης Classe de eficiencia energética Energieeffektivitetsklasse	Energiklass Třída energetické účinnosti Trieda energetickej účinnosti Energiahatékonysági osztály	Klasa energetyczna Razred energetske učinkovitosti Klas na energijnā efektiivnost Klasa de eficiență energetică	Energiatõhususe klass Aicme éifeachtúlachta fuinnimh Energieeffektivitātes klasse Enerģijas vartojimo efektyvumo klasė	Klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija Energiehohtkuusluokka Enerji verimlilik sınıfı Klasa energetske učinkovitosti	Класс эффективности использования энергии Energieeffektivitetsklasse	
Ⓛ	Jahresstromverbrauch *2 Consumation d'électricité annuelle *2 Jaarlijks elektriciteitsverbruik *2 Consumo anual de electricidad *2	Consumo annuale di energia elettrica *2 Ετήσια κατανάλωση ρεύματος *2 Consumo anual de electricidade *2 Årligt elforbrug *2	Årlig strömförbrukning *2 Roční spotřeba elektrické energie *2 Ročná spotreba elektriny *2 Éves áramfogyasztás *2	Zużycie prądu w skali roku *2 Letna poraba elektrike *2 Godišina konzumacija na elektroenergija *2 Consum anual de electricitate *2	Aastane voolutarbimus *2 Idüi leictröachais bhliantüül *2 Gada elektroenerģijas patēriņš *2 Metinis elektros enerģijas suvar-tojimas *2	Konsum annuall tal-elekttriku *2 Vuotuinen sähkönkulutus *2 Yllik elektrik tüketiimi *2 Godišnja potrošnja električne enerģije *2	Годовое потребление электроэнергии *2 Årlig strømforbruk *2	
Ⓜ	Lastauslegung Charge de calcul Ontwerpbelasting Carga de diseño	Carico nominale Σχεδιασμός φόρτωσης Carga nominal Brugslast	Dimensionerande belastning Jmenovití zatížení Projektované zafaznenie Méretezési terhelés	Maksymalne obciążenie Nazivna obremenitev Projektovaný tovar Sarcină nominală	Orgrzewanie (Sezon umiarkow-any/ciepły) Ogrevanje (Povprečni/toplejši letni čas) Otoplenie (Средно / Топлы сезон)	Kütmine (keskmise/soojaperiood) Téamh (Séasúr Meánach / Nios teo) Sildisāna (Vidēji silā/siltā gadalaikā)	Tishin (Staġun Medju / Aktar Shun) Lāmmitys (Normaali / Lämpimämpi kausi) Isitma (Ortalama / Ilık mevsim)	Нагрев (средний/теплый сезон) Oppvarming (gjennomsnittlig / varmere årstid)
Ⓝ	Calefacción (Promedio / temporada más cálida)	Varme (gennemsnitlig/varmere sæson)	Fűtés (Átlagos/meleg évszak)	Încălzire (Antotimp normal/mai cald)	Šildymas (vidutinis / šiltuoju sezonu)	Zagrijavanje (Prosjeċ / toplija sezona)		
Ⓞ	Nennkapazität Capacité déclarée Aangegeven capaciteit Capacidad declarada	Capacità dichiarata Δηλωμένη χωρητικότητα Capacidade declarada Erklæret kapacitet	Deklarerad kapacitet Udåvnad kapacita Deklarovaný výkon Névlleges teljesítmény	Deklarowana pojemność Priljavljena zmogljivost Объявлена мощность Capacitate declarată	Deklarovana pojemnost Toillead fõgartha Declaratã jauda Deklaruotasis pajõgumas	Deklareritud võimsus Toillead fõgartha Declaratã jauda Deklaruotasis pajõgumas	Гарантированная мощность Erklæret kapasitet	
Ⓟ	bei angegebener Referenztemperatur à la température de calcul de référence bij referentieontwerptemperatuur a temperatura de diseño de referencia	σε θερμοκρασία σχεδιασμού αναφοράς à temperatura nominal de refer-ència ved brugsafhængig referencetem-peratur	při referenční výpočtové teplotě pri referenčnej výpočtovej teplote tervezési referencia-hõmérésékleten	ob referenční nazivní temperaturi pri izračunljivi projektni temperaturi la temperatura de referință nominală	ag teocht deartha tagartha apréķina references temperatūrā esant nomainei projektinei temperatūrai	perusmittolituslämpötilassa referans tasarn sicakiginda pri referenčnoj temperaturi	при эталонной расчетной температуре ved referansetemperatur for utforming	
Ⓠ	bei bivalenter Temperatur à température bivalente bij bivalente temperatuur a temperatura bivalente	alla temperatura bivalente σε θερμοκρασία διθετούς λειτουργίας à temperatura bivalente ved bivalent temperatur	vid bivalent temperatur při bivalentní teplotě pri bivalentnej teplote bivalens hõmérésékleten	w temperaturze bivalentnej pri bivalentni temperaturi pri bivalentna temperatura la temperatura de bivalentă	bivalentse temperatuuri juures ag teocht dhéfhniúsach bivalentã temperatūrã esant perėjimo į dvejojo šildymo režimą temperatūrai	f'temperatura bivalenti kaksiarvoisessa lämpötilassa iki deđerli sicakikta pri bivalentnoj temperaturi	при бивалентной температуре ved bivalent temperatur	
Ⓡ	bei Temperatur an der Betriebsgrenze à température de fonctionnement limite bij grens werkingstemperatuur a temperatura limite de func-ionamiento	alla temperatura limite di funzio-namento σε θερμοκρασία ορίου λειτουργίας à temperatura de limite de func-ionamento ved driftsgrensetemperatur	vid driftstemperaturrens gränsvärde při teplotě na hranici provozního limitu pri hraničnej prevádzkovej teplote maximális üzemi hõmérésékleten	w granicznej temperaturze roboczej pri mejni delovni temperaturi pri granicna radnna temperatura la temperatura limitã de func-ionare	tõotamise piirtemperatuuri juures ag teocht teorann oibrüchhain ekspluatācijas robežtemperatūrã esant ribinei veikimo temperatūrai	f'temperatura tal-limitu tal-thaddim toimintarajalämpötilassa qalısma limiti sicakiginda pri graničnoj radnoj temperaturi	при предельной рабочей температуре ved temperatur for driftsgrense	
Ⓢ	Backup-Heizleistung Capacité de chauffage d'appoint Reserveverwarmingscapaciteit Capacidad de calefacción auxiliar	Capacità di riscaldamento addizionale Δυνατότητα επεξεργασίας θέρμανσης Capacidade de aquecimento de reserva Reservevarmekapacitet	Kapacitet för reservvärme Kapacita záložního vytápění Výkon záložného vykurovacieho telesa Kisegítõ fűtési teljesítmény	Zapascowa pojemność grzewcza Rezerwna zmogljivost ogrevanja Мощност на спомогателно електрическо подгряване Capacitate de încălzire de siguranță	Tagavara küttevõimsus Toillead téimh chùltaca Rezerves silditõija jauda Pagalbinio šildymo pajõgumas	Kapacità tal-tishin ta' sostenn Varalämmitysteho Yedek isitma kapasitesi Kapacitet rezervnog grijanja	Резервная тепловая мощность Sikkerhetskapasitet for oppvarming	

- *1 Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP. If leaked to the atmosphere, this appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 1973. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 1973 times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
- *2 Energy consumption based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- *1 Auslaufendes Kühlmittel trägt zum Klimawandel bei. Kühlmittel mit niedrigerem Global-Warming-Potenzial (GWP) trägt weniger zur globalen Erwärmung bei als ein Kühlmittel mit höherem GWP bei Austritt in die Atmosphäre. Dieses Gerät enthält eine Kühlmittelflüssigkeit mit einem GWP von 1973. Das bedeutet, dass bei Austritt von 1 kg dieser Kühlmittelflüssigkeit in die Atmosphäre der Einfluss auf die globale Erwärmung in einem Zeitraum von 100 Jahren um das 1973-fache höher liegt als der von einem Kilogramm CO₂. Versuchen Sie niemals, selbst mit der Kühlmittelflüssigkeit umzugehen oder das Produkt eigenmächtig auseinanderzunehmen; wenden Sie sich immer an entsprechendes Fachpersonal.
- *2 Energieverbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.
- *1 Les fuites de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant à potentiel de réchauffement du globe (PRG) plus bas contribuerait moins au réchauffement de la planète qu'un réfrigérant à PRG plus élevé en cas de fuite dans l'atmosphère. Cet appareil contient un liquide réfrigérant dont le PRG est de 1973. Ceci signifie que si 1 kg de ce liquide de réfrigérant s'échappait dans l'atmosphère, l'impact sur le réchauffement du globe serait 1973 fois plus important que celui d'1 kg de CO₂ sur une période de 100 ans. N'essayez jamais d'intervenir vous-même sur le circuit de réfrigérant ou de démonter le produit vous-même. Faites toujours appel à un professionnel.
- *2 Consommation d'énergie basée sur les résultats de test standard. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.
- *1 Lekkend koelmiddel draagt bij tot klimaatverandering. Koelmiddel met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) draagt minder bij tot opwarming van de aarde dan koelmiddel met een hoger aardopwarmingsvermogen (GWP) als het koelmiddel in de atmosfeer terecht komt. Dit apparaat bevat koelmiddel met een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 1973. Dit betekent dat als 1 kg koelmiddel in de atmosfeer terecht zou komen, de impact van de aardopwarming gedurende een periode van 100 jaar 1.973 keer hoger zou zijn dan die van 1 kg koolstofdioxide. Manipuleer het koelmiddelcircuit nooit zelf en demonter het product nooit zelf. Schakel altijd de hulp in van een deskundige.
- *2 Energieverbruik op basis van standaardtestresultaten. Het werkelijke energieverbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat.
- *1 Las fugas de refrigerante contribuyen al cambio climático. En caso de producirse una fuga, un refrigerante con un potencial de calentamiento global (PCG) inferior tendrá menores efectos sobre el calentamiento global que otro con un PCG superior. Este aparato contiene un fluido refrigerante con un PCG de 1973. Esto significa que si se produjera una fuga de 1 kg de este fluido refrigerante a la atmósfera, el impacto sobre el calentamiento global sería 1973 veces superior al de 1 kg de CO₂ durante un período de 100 años. No intente en ningún caso manipular usted mismo el circuito de refrigerante o desmontar el producto; solicite siempre la ayuda de un profesional.
- *2 Consumo de energía según los resultados de pruebas estándar. El consumo de energía real dependerá de la ubicación y la forma en que se utilice el aparato.
- *1 La perdita di refrigerante contribuisce ai cambiamenti climatici. In caso di dispersione nell'atmosfera, un refrigerante con un minor potenziale di riscaldamento globale (GWP) incide meno sul riscaldamento globale rispetto ad un refrigerante con GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un liquido refrigerante dal GWP pari a 1973. Ciò significa che se 1 kg di questo liquido refrigerante dovesse disperdersi nell'atmosfera, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 1973 volte più elevato rispetto a quello di 1 kg di CO₂, su un periodo di 100 anni. Non intervenire in alcun modo sul circuito refrigerante, né smontare da sé il prodotto; rivolgersi sempre ad un tecnico esperto.
- *2 Consumo di energia in base ai risultati della prova campione. Il consumo reale di energia è funzione della maniera in cui l'apparecchio viene utilizzato e della posizione in cui è collocato.
- *1 Η διαρροή ψυκτικού συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Ένα ψυκτικό με χαμηλότερο δυναμικό πλανητικής αέριασης (GWP) συμβάλλει σε μικρότερο βαθμό στην παγκόσμια θέρμανση σε σχέση με ένα ψυκτικό που έχει υψηλότερο GWP, σε περίπτωση που διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα. Ο συγκεκριμένος συσκευαστής περιέχει ψυκτικό υγρό με GWP που ισούται με 1973. Αυτό σημαίνει ότι αν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα ένα 1 kg από αυτό το ψυκτικό υγρό, η επίπτωση στην παγκόσμια θέρμανση θα είναι 1973 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τη διαρροή 1 kg CO₂ σε ένα περίοδο 100 ετών. Μην προσπαθείτε ποτέ να παρεμβαίτε στο κύκλωμα ψυκτικού ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Σε περίπτωση που το συμβουλευτείτε σε κάποιον επαγγελματία.
- *2 Ενέργεια καταναλώνει βάσει αποτελεσμάτων τυπικής δοκιμής. Η πραγματική ενεργειακή καταπόνηση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τη θέση της.
- *1 A fuga de refrigerante contribui para alterações no climatização. Em caso de fugas para a atmosfera, o refrigerante com um potencial de aquecimento global (GWP) inferior contribui em menor medida para o aquecimento global do que um refrigerante com um GWP superior. Este aparelho contém fluido refrigerante com um GWP equivalente a 1973. Tal significa que, em caso de fuga de 1 kg deste fluido refrigerante, o impacto no aquecimento global equivaleria a 1973 mais do que 1 kg de CO₂, ao longo de um período de 100 anos. Nunca tente interferir em nem desmontar o circuito de refrigerante sozinho; solicite sempre ajuda a um profissional.
- *2 Consumo de energia com base em resultados de testes padrão. O consumo de energia real dependerá do modo como o aparelho será utilizado e do local onde se encontra.
- *1 Kølemiddellekkage bidrager til klimaforandringer. Kølemiddel med et lavt GWP (globalt opvarmingspotentiale) bidrager til mindre grad til global opvarmning end et kølemiddel med et højere GWP, hvis det udlædes i atmosfæren. Dette apparat indeholder en kølevæske med et GWP svarende til 1973. Det betyder, at hvis 1 kg af kølevæsken udlædes i atmosfæren, er indvirkningen på global opvarmning 1973 gange højere end 1 kg kuldioxid i lobe; af en periode på 100 år. Forsøg ikke at ændre kølemiddellekredsløbet eller adskille produktet. Rådfør dig altid med en sagkyndig.
- *2 Energiforbrug er baseret på standardtestresultater. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes, og hvor det er placeret.
- *1 Läckage av köldmedel bidrar till klimatförändringar. Köldmedel med lägre potential för global uppvärmning (GWP) bidrar mindre till global uppvärmning (GWP) än andra köldmedel om de läcker ut i atmosfären. Den här enheten har ett flytande köldmedel med potential för global uppvärmning till 1973. Det betyder att 1 kg köldmedel som läcker ut i atmosfären påverkar den globala uppvärmningen 1973 gånger mer än 1 kg koldioxid, under en period av 100 år. Försök inte att fixa köldmedelkretsen eller montera isår produkten själv utan be alltid en yrkesperson om hjälp.
- *2 Strömförbrukning baserad på standardiserade testresultat. Den faktiska strömförbrukningen beror på hur enheten används och var den placeras.
- *1 Úniky chladiva prispievajú ke zmenám klimatu. V prípade úniku do atmosféry bude chladivo s nižším hodnotou výfuku na globálnom otepľovaní (GWP – global warming potential) prispievat ke globálnemu otepľovaniu menej než chladivo s vyššou hodnotou. Toto zariadenie obsahuje chladivú kapalinu s hodnotou GWP 1973. To znamená, že 1 kg teho chladiva kapalinu bude mať pri úniku do atmosféry 1973krát vyššiu vlnu na globálné otepľovanie než 1 kg CO₂ po dobu deňší než 100 let. Nikdy sami nezasahujte do chladivého zariadení ani produkt sami nerozebírajte. Vždy se obráťte na profesionála.
- *2 Spotřeba energie vychází z výsledků normovaných testů. Skutelná spotřeba energie bude záviset na způsobu použití zařízení a jeho umístění.
- *1 Úniky chladiva prispievajú k zmene klmy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladivú kvapalinu s GWP rovnajúcou sa 1973. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg teho chladivého kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 1973 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO₂, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladivého okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.
- *2 Spotřeba energie na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotřeba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
- *1 A hőközlék szivárgása hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. A kisebb globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező hűtőközeg a környezetbe kerülve kevésbé járul hozzá az éghajlatváltozáshoz, mint a nagyobb GWP-értékűt rendelkező anyag. A készülékben található hűtőközeledek GWP-értéke az 1973-mal egyenlő. Ez azt jelenti, hogy ha 1 kg hűtőközelet kerül a levegőbe, annak a globális felmelegedésre 100 évre vetítve gyakorolt hatása 1973-szor nagyobb, mint 1 kg CO₂-nek. Soha ne próbáljon beavatkozni a készülék hűtőkörének működésébe, és ne is szerelje szét a terméket, inkább kérje szakember segítségét.
- *2 Standard teszteredmények alapján energiafogyasztási értékek. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának és elhelyezésének módjától.
- *1 Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatycznych. Wyciek do atmosfery czynnika chłodniczego o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (global warming potential, GWP) w mniejszym stopniu przyczyni się do globalnego ocieplenia niż wyciek czynnika chłodniczego o wyższym potencjale GWP. Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o potencjale GWP wyznaczonym 1973. Oznacza to, że skutki wycieku 1 kg tego czynnika chłodniczego do atmosfery są 1973 razy większe w perspektywie 100 lat niż skutki wycieku 1 kg CO₂. Nie wolno samodzielnie modyfikować ani demontować urządzenia. Takie czynności powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną osobę.
- *2 Zużycie energii na podstawie wyników standardowych testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu eksploatacji urządzenia i jego umiejscowienia.
- *1 Puščanje hladnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladno tekočino z GWP, enakim 1973, to pomeni, da si v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladne tekočine 1973-krat večji od 1 kg CO₂. Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladnega obtoka ali razstaviti napravo in za to vedno prosite strokovnjaka.
- *2 Poraba energije na osnovi rezultatov standardnega preizkusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.
- *1 Изтичането на хладилнен агент допринася за изменението на климата. Хладилнен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилнен агент с по-висок ПГЗ при евантуално изтичане в атмосферата. Настоящото уред съдържа хладилнен агент с ПГЗ с показател 1973. Това означава, че ако 1 kg от хладилния агент бъде изпуснат в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 1973 пъти повече, отколкото 1 kg CO₂ за период от 100 години. Никога не се опитвайте да се намесите в работата на кръга на хладилния агент или да разглобявате уреда, а винаги се обръщайте към специалист.
- *2 Консумация на енергия, въз основа на резултатите от стандартно изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира той.
- *1 Scurgerile de refrigerent contribuie la schimbarea climel. Este posibil ca un refrigerent cu potențial mai redus de încălzire globală (global warming potential – GWP) să contribuie mai puțin la încălzirea globală decât unul cu un indice GWP mai ridicat. În cazul aparatelor scurgerilor în atmosferă. Acest aparat conține un lichid refrigerent cu un indice GWP egal cu 1973. Acest indice înseamnă că dacă 1 kg din acest lichid refrigerent ar scurge în atmosferă, efectul asupra încălzirii globale ar fi de 1973 de ori mai ridicat decât pentru 1 kg de CO₂, pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați niciodată să faceți personal intervenții la circuitul de refrigerent sau să dezasamblați personal produsul; solicitați întotdeauna serviciile unui profesionist.
- *2 Consum de energie calculat în funcție de rezultatele la teste standard. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului, precum și de amplasarea acestuia.
- *1 Klimatuzságnis leke soodustabá klimatuutúrást. Atmoszfári sáttudés soodustabá madalamba gloabális soodustabápotenciálal (GWP, global warming potential) klimatuzságnis gloabáliset klimasoojonejemist váhem ku jórgeuma GWP-ga klimatuzságnis. Seelles seadmes sisalduva klimatuzságnis GWP on 1973. See tähendab, et kui 1 kg seda klimatuzságnis leikib atmosfääri, oleks müü globaalsete kliimasoojonejemiste 100-aastase perioodi jooksul 1973 korda suurem kui 1 kg CO₂-l. Arge püüde klimatuzságnis vooluolale tõõsse sekkuda ega toodele ise lahti võtta, vaid pöörduge alati pädevate isikute poole.
- *2 Energiatarbimus põhineb standardkatsete tulemustel. Tegelik energiatarbimus sõltub seadme kasutamisiisist ja selle asukohest.
- *1 Cuireann sceitheadh cuisinéin le hathnú aéraidé. Ní chuirfeadh cuisinéin le cumas téimh dhomhanda (CTD) níos ísle an méid aéraidé na téamh domhanda agus a chuirfeadh cuisinéin le CTD níos airde, dá sceithfán san aimsiféar. Tá sreabhán cuisinéin le CTD cothrom le 1973 ag an bhfearas seo. Chiallaíonn sin dá sceithfán 1 kg den sreabhán cuisinéin seo san aimsiféar, go mbeadh tionchar 1973 uair níos airde aige ar théamh domhanda ná mar a bheadh ag 1 kg de CO₂, thrá thréimhse 100 bliain. Níl cuir isteach ar an giorcad cuisinéin ná scoir an t-earra tú féin agus cuir ceist ar dhúna gairmiúil góndála.
- *2 Idió léictreachais bunaithe ar thorthaí tástála caighdeánal. Beidh idió léictreachais iarbhrí ar bhrath ar an gcaoi a n-úsáidfeair an t-earra agus ar an áit a bhfuil sé suite.
- *1 Aukstamağuntı popülde veicina klimata pärmaijas. Rodoties popülde, aukstamağuntı ar zemākū aukstamağunta globālās sasīšanas potenciālu (GSP) nodara mazākū kalīņjumu vide nekā aukstamağuntı ar augstāku GSP. Šajā ierīcē ir dzesēšanas šķidrums, kurā GWP ir 1973. Ja vidē nokūst 1 kg šā dzesēšanas šķidruma, ietekme uz globālo sasīšanu 100 gadu laikā būtu 1973 reizes lielāka nekā 1 kg CO₂ ietekme. Nekādā gadījumā nemēģiniet mainīt dzesēšanas šķēdes darbību vai izjaukt ierīci; šādas darbības uzticiet kvalificētam speciālistam.
- *2 Elektroenerģijas patēriņš sībielti štandarta testa rezultātiem. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš atkarīgs no ierīces izmantošanas veida un atrašanās vietas.
- *1 Šāldalo notēkšis turī ūtakos klimato kaītai. | aplīnkā īstēkēģšes šāldalas, kurio visuotīno atšīlmo potencialas (GWP) yra mažesnis, turės mažesnis ūtakos visuotīno atšīlmu, nei šāldalas, kurio GWP didesnis. Šiame prietaise naudojamą skystąs šaldalą, kurio GWP yra 1973. Tai reiškia, kad | aplīnkā nutekėjus 1 kg šio skystojo šaldalo, įtaką visuotiniam atšilimui per 100 metų laikotarpį būtų 1973 kartus didesnis, nei nutekėjus 1 kg CO₂. Niekada nebandykite patys įsiti prie šaldalo grandinės ar išmontuoti gaminią – visada kreipkitės | specialistu.
- *2 Energijos suvartojimas apskaičiuotas remiantis standartinio testo rezultatais. Tikrasis energijos suvartojimas priklausys nuo prietaiso naudojimo ir jo buvimo vietos.
- *1 Triaioxia tar-refrigerant b'kontribwixi ghat-tishin fil-klima. Refrigerant b'potenzjal tar-tishin globali (GWP – global warming potential) aktar baxx jikontribwixi inqas ghat-tishin globali milli refrigeranti b'GWP ogħla, jekk dan jitrinxha fl-ambjent. Dan l-apparat fih fl-widui refrigerant b'GWP ugħali għali 1973. Dan ifisser li jekk 1 kg ta' dan il-fl-widui refrigerant jitrinxha fl-arja, l-impatt fuq il-tishin globali jkun 1973 darba ogħali mirn 1 kg ta' CO₂, fuq perjodu ta' 100 sena. Qatt ma għandek tipprowa tinterferixi mat-cirkwit tar-refrigerant inti, sersaw jew tipprowa zzamma l-prodott inti stress u dejjem għandek jgħanna għonja.
- *2 Konsum tal-enerġija jgħabbaż fuq ir-riżultati ta' test standard. Il-konsum tal-enerġija atwali jiddependi fuq kif jintuza l-apparat u fuq fejn dan ikun jinsab.
- *1 Kylmäaineen vuolaminen edistää ilmastomuutosta. Vuotessaan ilmakehään kylmäaine, jonka globaali lämmityspotentiaali (GWP) on pieni, edistää ilmastomuutosta vähemmän kuin kylmäaine, jonka globaali lämmityspotentiaali on suuri. Tämän laitteen kylmäainesteen GWP-arvo on 1973, mikä tarkoittaa, että jos 1 kg tätä kylmäainestettä vuotaa ilmakehään, se edistää ilmastomuutosta 1973 kertaa niin paljon kuin 1 kg hiilidioksidia. Jäähdytysjärjestelmä saa käsitellä ja sen saa purkaa vain alan ammattilainen.
- *2 Energiankulutus perustuu vakio-oloissa mitattuun tulutulukseen. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käytöstavasta ja sijainnista.
- *1 Soğutucu kaçığı iklim değışimine katkıda bulunur. Düşük global ısırma potansiyeli (GWP) soğutucu akışkan daha yüksek GWP değeri akışkan göre atmosfere kaçması durumunda daha az global ısırmaıya katkı eder. Bu cihaz, GWP si 1973 e eşit olan bir soğutucu akışkan içerir. Bu durum, bu akışkanın 1 kg kadının atmosfere kaçması durumunda 100 yıllık sürede 1 kg CO₂'ye göre 1973 kez daha fazla etki olmasını anlamına gelir. Soğutucu akışkanı devresine asla kendiniz müdahale etmeyin ya da ürünü parçalarına ayırmaıya çalışmayın ve daima bir uzman yardımı isteyin.
- *2 Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimi. Gerçek kullanım şekline ve bulunduğu yere göre değışiklik gösterecektir.
- *1 Iteļcjanje rashladnog sredstva doprinosi klimatskim promjenama. Rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zatopljanja (GWP) manje će doprinijeti globalnom zatopljenju od rashladnog sredstva s višim GWP ako se ispušti u atmosferu. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu čiji GWP iznosi 1973. To znači da kada bi 1 kg ovog rashladnog sredstva bio ispušten u atmosferu, utjecaj na globalno zatopljenje bio bi 1973 puta veći nego da je u 100 godina ispušten 1 kg CO₂. Krug rashladnog sredstva nikad ne pokušavajte otvarati sami kao ni rastavljati proizvod te uvijek zatražite pomoć stručnjaka.
- *2 Potrošnja električne energije na temelju rezultata standardnih ispitivanja. Stvarna potrošnja električne energije ovisit će o tome kako se uređaj koristi i gdje se on nalazi.
- *1 Утечка хладнагента прыводзіць да змянення клімата. В выпадку ўцечкі ў атмасферу хладнагента з нізкім патэнцыялам глабальнага потаплення (GWP) будзе ў меншай ступені спосабаваць глабальнаму потапленню, чым хладнагента з больш высокім GWP. В даным устаткі ўтрыманне садыержыць ахладжальную жырдыць с паказателем GWP, саставляюшым 1973. Это означае, что, еслн бы 1 кг этой ахладжальнай жырдыцы попал в атмасферу, его владыствіе на увеличенне глабальнага потаплення было бы в 1973 раз больше, чым при утечке 1 кг CO₂ за 100 лет. Ннкогда не пытайтесь самостандтно заниматься с контуром хладнагента или самостандтно разбнрять продукт – владыде обращайтесь к профессионалу.
- *2 Потребленне энэргн на основе результатов стандартного испытания. Текущее потребление энэргн будет зависеть от того, как используется прибор и где он установлен.
- *1 Lekkasje fra kjølemidlem bidrar til klimaendringer. Kjølemidlem med lavere globalt oppvarmingspotensial (GWP) vil bidra til global oppvarming i mindre grad enn et kjølemidlem med høyere GWP ved lekkasje ut i atmosfæren. Dette apparatet inneholder en kjølemidiumsveske med en GWP på 1973. Dette betyr at ved lekkasje av 1 kg kjølemidiumsveske til atmosfæren vil innvirkningen på global oppvarming være 1973 ganger høyere enn 1 kg CO₂ over en periode på hundre år. Ikke prøv å lukke med kølemiddellekretsen eller å demontere produktet. Rådfør deg alltid med en ekspert.
- *2 Energiforbruk basert på standardtestresultater. Reelt energiforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det plasseres.